

CHECKLISTE

Barrierefreie Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe für gehbehinderte Gäste und Rollstuhlnutzer (Kategorien A und B)

I. Beherbergungsbetrieb

Merkmale für gehbehinderte Gäste (Kategorie A)	Merkmale für Rollstuhlnutzer (Kategorie B)	Maß/Anzahl
1. Zugang zum Betrieb		
1.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Durchgangsbreite der Hoteleingangstür mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Rezeption		
Rezeptionscounter oder –tisch teilweise auf eine Höhe von 85 cm abgesenkt alternativ: andere Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Zugang zu den Zimmern und zum Speisebereich (sofern vorhanden)		
3.1 Zugang zu den Zimmern stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Durchgangsbreite der Türen zu und in den Zimmern mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Zugang zum Speisebereich stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	3.4 Durchgangsbreite der Türen zum Speisebereich mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
4. Flure		4. Flure	
4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 120 cm	<input type="checkbox"/>	4.1 Mindestbreite der Flure, die zu den Aufzügen führen, 150 cm	<input type="checkbox"/>
4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 120 cm	<input type="checkbox"/>	4.2 Mindestbreite der Flure, die zu den Zimmern führen, 150 cm	<input type="checkbox"/>
4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 120 cm	<input type="checkbox"/>	4.3 Mindestbreite der Flure, die zu sonstigen Einrichtungen (z. B. Speiseräume) führen, 150 cm	<input type="checkbox"/>
5. Aufzug (sofern vorhanden)		5. Aufzug (sofern vorhanden)	
5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>	5.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$	<input type="checkbox"/>
5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>	5.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/>	5.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm	<input type="checkbox"/>
5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/>	5.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm	<input type="checkbox"/>
5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm ¹ alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm	<input type="checkbox"/>	5.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm ¹	<input type="checkbox"/>
5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	5.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
6. Zimmer		6. Zimmer	
6.1 Bewegungsfläche ² vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	6.1 Bewegungsfläche ² vor dem Sanitärraum in den Zimmern mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	6.2 Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 120 cm	<input type="checkbox"/>	6.3 Mindestbreite der Bewegungsfläche an dieser Längsseite des Bettes 150 cm	<input type="checkbox"/>
6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 90 cm	<input type="checkbox"/>	6.4 Mindestbreite der Bewegungsflächen neben Bedieneinrichtungen und vor Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) 120 cm	<input type="checkbox"/>

6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 80 cm	<input type="checkbox"/>	6.5 Mindestbreite aller Durchgänge innerhalb der Zimmer 90 cm	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	6.6 Mindestens ein in Höhe von mindestens 15 cm über seine gesamte Breite unterfahrbares Bett vorhanden	<input type="checkbox"/>
7. Sanitärräume		7. Sanitärräume	
7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	<input type="checkbox"/>	7.1 Zugang zu den Sanitärräumen in den Zimmern stufenlos bzw. über eine Schwelle von maximal 2 cm	<input type="checkbox"/>
7.2 Türbreite mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	7.2 Türbreite mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht	<input type="checkbox"/>	7.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf	<input type="checkbox"/>
7.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	7.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs ³	<input type="checkbox"/>	7.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindestdiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/>
		7.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>	7.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>
7.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	<input type="checkbox"/>	7.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>	7.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindestdiefe von 70 cm ⁴	<input type="checkbox"/>
7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>	7.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>
7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>	7.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>
7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>	7.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>
7.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindestdiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/>	7.13 Beide Haltegriffe hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/>
7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>	7.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>
7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	<input type="checkbox"/>	7.15 Mit einem Rollstuhl stufenlos befahrbare Dusche	<input type="checkbox"/>
7.16 Bewegungsfläche ² der Dusche mindestens	<input type="checkbox"/>	7.16 Bewegungsfläche ² der Dusche mindestens	<input type="checkbox"/>

120 cm x 120 cm	<input type="checkbox"/>	150 cm x 150 cm	<input type="checkbox"/>
7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>	7.17 Haltegriffe der Dusche beginnend in der Höhe von 85 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
7.18 Duschstuhl oder Duschsitz vorhanden	<input type="checkbox"/>	7.18 Fest installierter, klappbarer oder einhängbarer Duschsitz	<input type="checkbox"/>
		7.19 Duscharmatur aus einer Sitzposition seitlich in Höhe von 85 cm erreichbar	<input type="checkbox"/>
8. Pkw-Stellplätze		8. Pkw-Stellplätze	
8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	<input type="checkbox"/>	8.1 PKW-Stellplätze mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Hoteleingangs	<input type="checkbox"/>
8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	<input type="checkbox"/>	8.2 Ausweisung dieser Pkw-Stellplätze als sogenannte Behindertenparkplätze	<input type="checkbox"/>
9. Anzahl der Zimmer		9. Anzahl der Zimmer	
Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	<input type="checkbox"/>	Mindestens ein Doppel- oder Zweibettzimmer entspricht den vorstehenden Kriterien Gesamtzahl der entsprechenden Einzelzimmer: _____ Doppel- oder Zweibettzimmer: _____	<input type="checkbox"/>
II. Gastronomiebetrieb (vgl. Mindeststandards Ziffer 10)			
10. Zugang, Türen, Flure		10. Zugang, Türen, Flure	
10.1 Zugang stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>	10.1 Zugang stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug	<input type="checkbox"/>
10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos oder maximal 1 Stufe, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>	10.2 Keine Karussell- oder Rotationstür als Zugang alternativ: zusätzliche Eingangstür (stufenlos, während der Öffnungszeiten ohne Schwierigkeiten nutzbar)	<input type="checkbox"/>
10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	10.3 Durchgangsbreite der Eingangstür mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>
10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 80 cm	<input type="checkbox"/>	10.4 Durchgangsbreite anderer zu benutzender Türen mindestens 90 cm	<input type="checkbox"/>

10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 120 cm <input type="checkbox"/>	10.5 Mindestbreite von zu benutzenden Fluren und Durchgängen 150 cm <input type="checkbox"/>
11. Aufzug (sofern vorhanden)	11. Aufzug (sofern vorhanden)
11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos oder über maximal 1 Stufe alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ <input type="checkbox"/>	11.1 Erreichbarkeit des Aufzugs stufenlos alternativ: Erreichbarkeit über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ <input type="checkbox"/>
11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>	11.2 Breite der Eingangstür des Aufzugs mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>
11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm <input type="checkbox"/>	11.3 Kabinentiefe des Aufzugs mindestens 140 cm <input type="checkbox"/>
11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm <input type="checkbox"/>	11.4 Kabinenbreite des Aufzugs mindestens 110 cm <input type="checkbox"/>
11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm ¹ alternativ: vertikale Anordnung in einer Höhe vom mindestens 85 cm bis maximal 140 cm <input type="checkbox"/>	11.5 Horizontale Anordnung der Bedienelemente des Aufzugs in Mindesthöhe 85 cm und Maximalhöhe 110 cm ¹ <input type="checkbox"/>
11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 120 cm x 120 cm <input type="checkbox"/>	11.6 Bewegungsfläche vor dem Aufzug mindestens 150 cm x 150 cm <input type="checkbox"/>
12. Tische Mindestens ein Tisch mit einer Maximalhöhe von 85 cm und passender Sitzgelegenheit vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____ Gesamtzahl der entsprechenden Sitzplätze: _____ <input type="checkbox"/>	12. Tische Mindestens ein unterfahrbarer Tisch ⁵ mit einer Maximalhöhe von 85 cm vorhanden Gesamtzahl der entsprechenden Tische: _____ <input type="checkbox"/>
13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)	13. Gästetoiletten (sofern vorhanden)
13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug <input type="checkbox"/>	13.1 Zugang zu mindestens einem WC im Gebäude stufenlos alternativ: Zugang über Rampe mit Neigung von $\leq 6\%$ oder Aufzug <input type="checkbox"/>
13.2 Türbreite mindestens 80 cm <input type="checkbox"/>	13.2 Türbreite mindestens 90 cm <input type="checkbox"/>
13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf alternativ: Tür schlägt in den Sanitärraum auf, beeinträchtigt die unten angegebenen Bewegungsflächen aber nicht <input type="checkbox"/>	13.3 Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf <input type="checkbox"/>
13.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 120 cm x 120 cm <input type="checkbox"/>	13.4 Bewegungsfläche ² vor dem Waschtisch mindestens 150 cm x 150 cm <input type="checkbox"/>

13.5 Beinfreiheit unterhalb des Waschtischs ³	<input type="checkbox"/>	13.5 Unterfahrbarkeit des Waschtischs in Höhe bis zu 67 cm und Mindesttiefe von 30 cm	<input type="checkbox"/>
		13.6 Oberkante des Waschtischs (Armauflagefläche) maximal 80 cm über dem Fußboden	<input type="checkbox"/>
13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>	13.7 im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel über dem Waschtisch	<input type="checkbox"/>
13.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 120 cm 120 cm	<input type="checkbox"/>	13.8 Bewegungsfläche ² vor dem WC-Becken mindestens 150 cm 150 cm	<input type="checkbox"/>
13.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>oder</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>	13.9 Bewegungsfläche ² rechts <u>und</u> links neben dem WC-Becken mit Mindestbreite von 95 cm und Mindesttiefe von 70 cm	<input type="checkbox"/>
13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>	13.10 Rechts <u>und</u> links Haltegriffe neben dem WC auf einer Höhe von 85 cm (Oberkante)	<input type="checkbox"/>
13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>	13.11 Hinausragen der Haltegriffe von 15 cm über die WC-Becken-Vorderkante	<input type="checkbox"/>
13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>	13.12 Abstand der Haltegriffe voneinander 70 cm	<input type="checkbox"/>
13.13 Hochklappbarer und im hochgeklappten Zustand arretierbarer Haltegriff an der Seite des WC-Beckens, die eine Mindestbreite von 95 cm und eine Mindesttiefe von 70 cm aufweist	<input type="checkbox"/>	13.13 Haltegriffe rechts und links neben dem WC hochklappbar und im hochgeklappten Zustand arretierbar	<input type="checkbox"/>
13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>	13.14 Sitzhöhe des WC-Beckens (Oberkante WC-Brille) 48 cm	<input type="checkbox"/>
14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)		14. Gästeparkplätze (sofern vorhanden)	
14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	<input type="checkbox"/>	14.1 Mindestens ein Pkw-Stellplatz mit einer Mindestbreite von 350 cm in der Nähe des Eingangs vorhanden	<input type="checkbox"/>
14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	<input type="checkbox"/>	14.2 Ausweisung des Pkw-Stellplatzes als sogenannter Behindertenparkplatz	<input type="checkbox"/>

Stand;; 12. März 2005

¹ Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.

² Bewegungsflächen dürfen sich überlagern; sie dürfen in ihrer Funktionsfähigkeit jedoch nicht eingeschränkt sein, z..B. durch Mobiliar oder Türen.

³ Beinfreiheit ist vorhanden, wenn die Nutzbarkeit des Waschtisches nicht durch Verkleidungen, Schränke o. Ä. eingeschränkt wird.

⁴ Falls mehrere rollstuhlgerechte Zimmer vorhanden sind, können diese Zimmer alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.

⁵ Es muss Beinfreiheit in 30 cm Tiefe und in mindestens 67 cm Höhe gegeben sein.

⁶ Die Höhe der Bedienelemente/Befehlsgeber wird gemessen von der Mittellinie (Achismaß) des untersten (bei Mindesthöhe) bzw. obersten (bei Maximalhöhe) Bedienelementes.